

Исходные данные для определения фактических показателей надежности и энергоэффективности АО "ТД"ТЦ-Поволжье"

Наименование показателя	2021 год
Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях.	0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии.	0
Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров.	2,342
Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час	19,26
Фактическое значение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год) по тепловым сетям	4289
Фактическое значение величины технологических потерь при передаче теплоносителя (м <sup>3</sup> /год) по тепловым сетям	1357,53
Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя- пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети ( L1 (в метрах) x D1 (в метрах)+ L2xD2+....)	903,55